

<b>CONCURSO: <u>CEAS-IE- OBR-03/2020</u></b>	<b>OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER AL MUNICIPIO DE MELCHOR MUZQUIZ COAHUILA, POR LA EMERGENCIA DE LA SEQUÍA Y ABATIMIENTO DEL SOCAVÓN."</b>
<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>	

Acta que se formula, siendo las **14:00** horas del día 07 de Mayo de 2020. en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta convocada por la: **COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA** en relación con la licitación y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los Contratistas, se reunieron en **EL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS**, con la intervención del C. **ING. LUIS EUTIQUIO CANALES GUTIERREZ** representante del área responsable, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

#### **SESIÓN DE PREGUNTAS.**

**REPRESENTANTE: INGENEAS, S.A. DEC.V.**

**Pregunta.** ¿De la especificación particular de la cotización de bombas **Tipo Sumergible**, podemos suplirla por una cotización de bombas **Tipo Turbina Vertical** para una mayor eficiencia del servicio?

**Respuesta:** Se propone a los licitantes que para una mayor eficiencia del servicio el tipo de bombas a cotizar sean de **tipo Turbina vertical** y no de tipo sumergible.

**REPRESENTANTE: PERFORACIONES Y EQUIPOS GARZA THOMAE, S.A. DE C.V.**

**Pregunta.** ¿En lo que se refiere al uso de tubería **PEAD** para la reparación de tramos dañados de la línea de conducción del agua potable se puede sustituir por tubería **PVC** para una mejor operatividad?

**Respuesta:** Del concepto relacionado a la reparación de tramos dañados de la línea de conducción del agua potable, como lo manifiesta el contratista se autoriza la cotización de tubería **PVC**.

En esta junta de aclaraciones se hace entrega a los licitantes de la especificación de las bombas tipo turbina vertical y de la tubería PVC.

Se hace del conocimiento de los interesados que esta será la primera y última junta de aclaraciones que se celebrara en el presente concurso.

No existiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo la 14:30 horas del día de su formulación, firmando para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron.

**POR LOS CONTRATISTAS, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES.**

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	NOMBRE	FIRMA
1	REPRESENTANTE: PERFORACIONES Y EQUIPOS GARZA THOMAE, S.A. DE C.V.	Alfonso Garza Quinones	
2	REPRESENTANTE: INGENEAS, S.A. DEC.V.	Luis Alfonso Mejia MTZ	
3	REPRESENTANTE: CONSTRUCTURA Y SERVICIOS WILLARZS, S.A. DE C.V	Sra Méndez Retros	
4	REPRESENTANTE: ING. LUIS EUTQUIO CANALES GUTIERREZ	Luis E. CANALES GUTIERREZ	