



**Hospital
Z'CRUZ**

Te cuidamos con el corazón ♥

Avenida Monterrey No. 238 Libramiento Cuauhtémoc 2868
Col. Fco. I. Madero Col. Fundadores
Tel. (861) 614-04-04 Tel. (861) 613-12-12
Nueva Rosita, Coah. Sabinas, Coah.

Librado Flores No. 315
Col. Militar
Tel. (864) 616-59-00
Melchor, Múzquiz, Coah.

LABORATORIO

ANALISIS BACTERIOLOGICOS

NOMBRE DEL SISTEMA: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRAS: 26 DE ABRIL DEL 2022
FECHA DE REPORTE DE MUESTRAS: 28 DE ABRIL DEL 2022

No. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	CI LIBRE EN p.p.m	No. COLONIAS EN 100 ml 24 Hrs	No. DE COLONIAS EN 100 ml 48 Hrs	No. DE COLONIAS PERMITIDAS EN 100 ml (valores de referencia)
1	9:27 AM	PEDRO RDZ. TRIANA #894 COL. COAHUILA	0.5	0	0	0 - 20
2	9:10 AM	CALLE 1 #908 COL. LAZARO CARDENAS	0.5	0	0	0 - 20
3	8:48 AM	FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA	0.5	0	0	0 - 20
4	8:37 AM	FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO	0.5	0	0	0 - 20

- APTO PARA CONSUMO HUMANO

NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-230-SSA-1-


TECNICA UTILIZADA PARA LA DETERMINACION: AGAR NUTRITIVO

TIEMPO DE INCUBACION:
48 HRS:

TEMPERATURA DE INCUBACION: 37° C

ANALIZO:
T.L.C. ESTHER GERARDO TABARES

REVISO:
T.L.C. ESTHER GERARDO TABARES





Hospital Z'CRUZ

Te cuidamos con el corazón

Avenida Monterrey No. 238
Col. Fco. I. Madero
Tel. (861) 614-04-04
Nueva Rosita, Coah.

LABORATORIO

Libramiento Cuauhtémoc 2868
Col. Fundadores
Tel. (861) 613-12-12
Sabinas, Coah.

Librado Flores No. 315
Col. Militar
Tel. (864) 616-59-00
Melchor, Múzquiz, Coah.

ANALISIS BACTERIOLOGICOS

NOMBRE DEL SISTEMA:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRAS:	19 DE ABRIL DEL 2022
FECHA DE REPORTE DE MUESTRAS:	21 DE ABRIL DEL 2022

No. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	CI LIBRE EN p.p.m	No. COLONIAS EN 100 ml 24 Hrs	No. DE COLONIAS EN 100 ml 48 Hrs	No. DE COLONIAS PERMITIDAS EN 100 ml (valores de referencia)
1	9:10 AM	PEDRO RDZ. TRIANA #894 COL. COAHUILA	0.5	0	0	0 - 20
2	8:47 AM	CALLE 1 #908 COL. LAZARO CARDENAS	0.5	0	0	0 - 20
3	8:31 AM	FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA	0.5	0	0	0 - 20
4	8:18 AM	FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO	0.5	0	0	0 - 20

- APTO PARA CONSUMO HUMANO

NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-230-SSA-1-

TECNICA UTILIZADA PARA LA DETERMINACION: AGAR NUTRITIVO


TIEMPO DE INCUBACION:
48 HRS:

TEMPERATURA DE INCUBACION: 37° C

ANALIZO:
T.L.C. ESTHER GERARDO TABARES

REVISO:
T.L.C. ESTHER GERARDO TABARES

Esther Gerardo Múzquiz





**Hospital
Z'CRUZ**

Te cuidamos con el corazón ♥

Avenida Monterrey No. 238
Col. Fco. I. Madero
Tel. (861) 614-04-04
Nueva Rosita, Coah.

LABORATORIO

Libramiento Cuauhtémoc 2868
Col. Fundadores
Tel. (861) 613-12-12
Sabinas, Coah.

Librado Flores No. 315
Col. Militar
Tel. (864) 616-59-00
Melchor, Múzquiz, Coah.

ANALISIS BACTERIOLOGICOS

NOMBRE DEL SISTEMA: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.	
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRAS: 12 DE ABRIL DEL 2022	
FECHA DE REPORTE DE MUESTRAS: 14 DE ABRIL DEL 2022	

No. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	CI LIBRE EN p.p.m	No. COLONIAS EN 100 ml 24 Hrs	No. DE COLONIAS EN 100 ml 48 Hrs	No. DE COLONIAS PERMITIDAS EN 100 ml (valores de referencia)
1	9:20 AM	PEDRO RDZ. TRIANA #894 COL. COAHUILA	1.0	0	0	0 - 20
2	9:03 AM	CALLE 1 #908 COL. LAZARO CARDENAS	1.0	0	0	0 - 20
3	8:41 AM	FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA	0.5	0	0	0 - 20
4	8:20 AM	FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO	1.0	0	0	0 - 20

- APTO PARA CONSUMO HUMANO

NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-230-SSA-1-

TECNICA UTILIZADA PARA LA DETERMINACION: AGAR NUTRITIVO


TIEMPO DE INCUBACION:
48 HRS:

TEMPERATURA DE INCUBACION: 37° C

ANALIZO:
T.L.C. ESTHER GERARDO TABARES

REVISO:
T.L.C. ESTHER GERARDO TABARES

Esther Gerardo Tabares





**Hospital
Z'CRUZ**

Te cuidamos con el corazón ♥

Avenida Monterrey No. 238
Col. Fco. I. Madero
Tel. (861) 614-04-04
Nueva Rosita, Coah.

LABORATORIO

Libramiento Cuauhtémoc 2868
Col. Fundadores
Tel. (861) 613-12-12
Sabinas, Coah.

Librado Flores No. 315
Col. Militar
Tel. (864) 616-59-00
Melchor, Múzquiz, Coah.

ANALISIS BACTERIOLOGICOS

NOMBRE DEL SISTEMA: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.	
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRAS: 05 DE ABRIL DEL 2022	
FECHA DE REPORTE DE MUESTRAS: 07 DE ABRIL DEL 2022	

No. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	CI LIBRE EN p.p.m	No. COLONIAS EN 100 ml 24 Hrs	No. DE COLONIAS EN 100 ml 48 Hrs	No. DE COLONIAS PERMITIDAS EN 100 ml (valores de referencia)
1	9:15 AM	PEDRO RDZ. TRIANA #894 COL. COAHUILA	1.0	0	0	0 - 20
2	8:56 AM	CALLE 1 #908 COL. LAZARO CARDENAS	0.5	0	0	0 - 20
3	8:32 AM	FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA	0.5	0	0	0 - 20
4	8:18 AM	FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO	1.0	0	0	0 - 20

- APTO PARA CONSUMO HUMANO

NORMA OFICIAL MEXICANA: _NOM-230-SSA-1-

TECNICA UTILIZADA PARA LA DETERMINACION: AGAR NUTRITIVO

TIEMPO DE INCUBACION:
48 HRS:

TEMPERATURA DE INCUBACION: 37° C

ANALIZO:
T.L.C. ESTHER GERARDO TABARES

REVISO:
T.L.C. ESTHER GERARDO TABARES



**Hospital
Z'CRUZ**

Te cuidamos con el corazón ❤️

Avenida Monterrey No. 238
Col. Fco. I. Madero
Tel. (861) 614-04-04
Nueva Rosita, Coah.

LABORATORIO

Libramiento Cuauhtémoc 2868
Col. Fundadores
Tel. (861) 613-12-12
Sabinas, Coah.

Librado Flores No. 315
Col. Militar
Tel. (864) 616-59-00
Melchor, Múzquiz, Coah.

ANALISIS BACTERIOLOGICOS

NOMBRE DEL SISTEMA: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.	
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRAS: 15 DE MARZO DEL 2022	
FECHA DE REPORTE DE MUESTRAS: 17 DE MARZO DEL 2022	

No. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	CI LIBRE EN p.p.m	No. COLONIAS EN 100 ml 24 Hrs	No. DE COLONIAS EN 100 ml 48 Hrs	No. DE COLONIAS PERMITIDAS EN 100 ml (valores de referencia)
1	9:07 AM	PEDRO RDZ. TRIANA #894 COL. COAHUILA	0.5	0	0	0 - 20
2	8:55 AM	CALLE 1 #908 COL. LAZARO CARDENAS	0.5	0	0	0 - 20
3	8:32 AM	FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA	0.5	0	0	0 - 20
4	8:16 AM	FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO	0.5	0	0	0 - 20

- APTO PARA CONSUMO HUMANO

NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-230-SSA-1-

TECNICA UTILIZADA PARA LA DETERMINACION: AGAR NUTRITIVO

TIEMPO DE INCUBACION:
48 HRS:

TEMPERATURA DE INCUBACION: 37° C

ANALIZO:
T.L.C. ESTHER GERARDO TABARES

REVISO:
T.L.C. ESTHER GERARDO TABARES